

AS Wohnbau GmbH · Steinfurter Straße 100 · 48149 Münster

An alle
Mieterinnen und Mieter

Bad- und Abstellraumlüfter

Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

hiermit erhalten Sie eine Information bezüglich der Reinigung der Lüfter in den Bädern und Abstellräumen sowie dessen Filterwechsel.

Wir weisen zusätzlich darauf hin, dass das Gerät niemals ohne den Filter betrieben werden darf, um Schäden zu vermeiden! Bitte bewahren Sie dieses Schreiben für Ihre Unterlagen gut auf.


FILTERWECHSEL

Leuchtanzeige leuchtet dauerhaft rot bei verschmutztem Filter.
Frontabdeckteil abnehmen, Filter entnehmen. Neuen oder gereinigten Filter einlegen. Die Reinigung des Filters kann z.B. mit dem Geschirrspüler erfolgen.
Taster mit Hilfsmittel z. B. Stift 3 Sekunden betätigen; Leuchtanzeige erlischt.
Frontabdeckteil aufsetzen.

GERÄT NIEMALS OHNE FILTER BETREIBEN!

Sollte die Einschaltverzögerung aktiviert sein, blinkt während der gesamten Zeit die rote LED als Funktionskontrolle.

REINIGUNG



Wischen Sie bei Bedarf Frontabdeckteil und Gitterabdeckrahmen mit einem trockenem weichen Tuch ab.



Filterwechsel und Reinigung dürfen nicht von Kindern und Personen durchgeführt werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, diese sicher durchzuführen.

Sollten Rückfragen bestehen, rufen Sie uns gerne an unter 0251/41494-19.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Leuer